

א' טבת תשע"ו
13 דצמבר 2015
סימנו: אמ1312151
תיק: צנרת פלסטית

בס"ד

לכבוד:
מר דני רגיואן
מ"מ סמנכ"ל לפיתוח ומנהל יחידת הרכש

הנדון: הגדלת קוטר הצינורות המאושרים מתוצרת מפעל בניאס – במביפלסט.

בתאריך 1/2012 אושר מפעל בניאס כספק צינורות HDPE PE-100 עבור מקורות בקטרים עד 250 מ"מ ובדרג עד 16 א"ט.

האישור ניתן לאחר סדרת פגישות ובדיקות שקיימנו במפעל ופורטו במסמך שהועבר בזמנו ומצורף שוב לצורך נוחות.

בחודשים האחרונים בוצעה פעילות מול המפעל כהמשך לבקשתם לאשר שימוש בצינורות מתוצרתם עד קוטר 500 מ"מ. בהתאם לכך נערך סיור במפעל, נצפו ציוד הייצור, חומרי הגלם, בדיקות מעבדה ופרטים נוספים, כמו כן התקיים דיון עם נציגי המפעל בנושאים נוספים הקשורים למתן תמיכה טכנית ושירות שדה וכהמשך לכך הועברו אסמכתאות וחומרים טכניים שנדרשו על ידינו.

לאחר שהוצגו בפנינו כל המסמכים הנדרשים הריני לעדכן את האישור המפעל כדלהלן:

1. אספקת צנרת לחץ ואבזרים עד קוטר 250 מ"מ ועד דרג 16 – אישור קבוע ללא הסתייגויות.

2. אספקת צנרת לחץ ואבזרים בקטרים 280-500 מ"מ עד דרג 16 בתקופת ניסיון.

משמעות תקופת הניסיון היא כי "בניאס" יוכלו לגשת למכרזים ולהגיש הצעות. במידה והצעתם לאספקת צינורות בקטרים 280-500 מ"מ תזכה, התחלת הייצור תותנה בהודעה מראש למקורות על מועדי הייצור הצפויים באופן שמקורות תוכל לקיים פיקוח על ייצור הצינורות ואישורם במפעל.

במהלך הרכישות הראשונות יהיו שותפים גם אנשי ההנדסה במקורות שבתאום עם המפקחים יבדקו את איכות המוצר, מילוי הנחיות ההוראה, אמינות, עמידה בזמני אספקה ושירות השדה. לצורך כך אבקש ליידע אותי כאשר מתבצעות רכישות ממפעל זה למוצרים המוגדרים בתקופת ניסיון.

תקופת הניסיון תסתיים כעבור שנה או כעבור אספקת 3,000 מ"א מתוכם לפחות 500 מ"א יהיו בקוטר 500 מ"מ ויתרת הכמות בשלושה קטרים שונים ביו 280 מ"מ ל-500 מ"מ, המאוחר

מביניהם.

הספק מתחייב לעמוד בכל הדרישות הטכניות והמסחריות שהוגדרו בהמ"ר 331.033 – מפרט רכישת ואספקת צנרת HDPE בחברת מקורות והמ"ר 332.026 – נוהל אישור ספקי צנרת לחברת מקורות.

יצוין כי על פי נהלים אלו, המפעל מתחייב להעמיד לרשות המבצעים בפרויקטים של חברת מקורות, בכל עת, צוות שירות שדה- למתן מענה, תמיכה טכנית ופתרונות בשטח.

בברכה,

אוראל מרקוביץ
מהנדס קוים ארצי

העתק:

- אברום בן-יוסף – סמנכ"ל להנדסה - מקורות
- צור שומן – מנכ"ל מפעל בניאס-במבילפסט
- רוני רן – מנהל יחידת שירותי הנדסה – מקורות
- גרשון מעין – מנהל יחידת הפיקוח - מקורות
- לב סגל – מנהל מחלקת הנדסה אזרחית - מקורות
- עמוס גלבוע – יועץ למקורות
- גרגורי ניזביצני – מנהל מחלקת קורוזיה חומרים - מקורות
- אלי יוסף – מפקח ריתוך ארצי - מקורות
- גיאתמרי – רפרנט הוראות מהנדס ראשי - מקורות
- מהנדסי קוים מרחביים