

מס'	פרמטר לבדיקה			ערך נדרש			תקן ישראלי – ת"י 61386		תרשים המוצר: "צינור 50" חשמל
	קוטר חיצוני (מ"מ)	קוטר פנימי (מ"מ)	20	25	32	40	50		
1	16	11.4	20	25	32	40	50		
2	11.4	11.4	15	18.9	25.3	32.9	41.8		
3	בדיקת בעירה		ע"פ דרשות תקן			התואם לתקן ישראלי 61386			
4	בדיקת לחיצה		ע"פ דרשות תקן			התואם לתקן ישראלי 61386			
5	בדיקת ההולם		ע"פ דרשות תקן			התואם לתקן ישראלי 61386			
6	בדיקת הולם בחום / קור		ע"פ דרשות תקן			התואם לתקן ישראלי 61386			
7	בדיקת כפיפה		ע"פ דרשות תקן			התואם לתקן ישראלי 61386			
8	סימון המובל		בניאס 50ס 2 3 2 1 מת"י שבוע שנה בניאס 50ס 2 3 2 1 כבה מאליו מת"י שבוע שנה						
9	גוון		צנור שאינו כבה מאליו יהיה בצבע אפור או שחור עם ארבעה פסים בצבע כתום. הצבע יהיה בר קיימא. הפסים יהיו רחבים ובולטים ויופיעו לכל אורך המובל. צינור כבה מאליו מותר שיהיה בעל צבע כלשהו, למעט צהוב, שחור, אפור, ירוק או אדום. אלא אם המוצר מסומן בסימון ברור המעיד על כך שהחומר שממנו עשוי המוצר הוא בעל עמידות בפני להבה מתפשטת.						
מס	תאריך	גרסה	בניאס בע"מ במביפלסט בע"מ טל: 04-6081929 פקס: 04-6573403 המעין 3 בצרת עלית ת. ד 526 מיקוד: 17105						
	12/07/11	01							
הנושא:	מובלי פוליאיתילן חשמל כבה מאליו "OFF" אינו כבה מאליו "ON"								
ערך:	תאריך	חתימה	שם	חומר: LDPE – Polyethylene					
ביקר:	12/07/11		ילנה						
אישר:			מוחמד						
מסמך זה הינו רכוש בלעדי של חברת באניאס - אין להעתיקו או להראותו לצד שלישי ללא אישור בכתב מהמפעל									